



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Swarzewo, dnia 05.07.2013 r.

**PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: POIiŚ/ZP/2/2013/01**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” – znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01.

1. Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” – znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01:

Lp.	Treść pytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1	Prosimy o podanie współrzędnych przebiegu istniejącego rurociągu gazowego począwszy od linii brzegowej wraz z podaniem charakterystycznych punktów na długości 1500 mb	Zamawiający wyjaśnia, iż dane dotyczące przebiegu istniejącej infrastruktury zawarte są na mapach d/c projektowych, okluzulowanych przez powiatowy ośrodek geodezyjny. Projekt został opracowany na takich właśnie mapach.
2	Prosimy o podanie bliższych informacji na temat konstrukcji przekrycia osadników wstępnych z aluminium anodyzowanego 42x9 m - kpi..2. Brak jakichkolwiek rysunków konstrukcyjnych dotyczących w/w przekrycia. Czy konstrukcja przekrycia ma być wykonana w jednym elemencie czy z wielu elementów? Jeśli tak ilu? Czy przekrycie ma być demontowalne? Jeśli tak w jaki sposób mechanicznie (żurawiki ręczne, mechaniczne), ręcznie, przesuwanie? Sposób montażu do konstrukcji ścian.	Zamawiający wyjaśnia, iż Wymagania dotyczące przykryć osadników wstępnych zostały podane w STWiORB SST-01 - OG na str. 38.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



3	Czy przy spełnieniu wszystkich parametrów technologicznych i technicznych dla mieszadeł, Zamawiający dopuszcza prędkość obrotową mieszadeł w zbiornikach WKF niższą niż 730 obr/min? (np. 250 obr/min). Wskazane obroty posiadają jedynie dostawcy niemieccy. Dopuszczenie innych obrotów umożliwiło by zwiększenie liczby dostawców jak też zwiększenie konkurencyjności.	Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zmniejszenie obrotów mieszadła jeżeli parametry technologiczne (przepływ w m ³ /h oraz zdolność mieszania w krotności dobowej wymian) i parametry techniczne (usytuowanie mieszadła w zbiorniku) zostaną spełnione.
4	§11 ust 3 punkt 2. wzoru umowy <u>PYTANIE:</u> Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Czy w przypadku, gdy polisa Wykonawcy będzie miała zapis dot. w/w klauzuli w następującym brzmieniu: „Usunięcie pozostałości po szkodzie - <u>20% szkody nie więcej) niż 1 000 000 PLN</u> ” Zamawiający uzna, że spełnił on wymagania określone w umowie?	Zgodnie z treścią SIWZ
5	Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dekanterów przez inną firmę, niż opisana w dokumentacji projektowej?	Zgodnie z treścią SIWZ
6	Czy możliwe jest dostarczenie dekanterów częściowo przez jednego producenta i częściowo przez innego, czy też Zamawiający wymaga unifikacji urządzeń?	Zgodnie z treścią SIWZ