



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA  
SWARZEWO

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Swarzewo, dnia 19.06.2013 r.

**PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: POIiŚ/ZP/2/2013/01**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” – znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01.

1. Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: część 1 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swarzewie, część 2 - rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” – znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01:

Lp.	Treść pytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1	<p>W zawiązku z rozbieżnościami w wykonaniu materiałowym kształtek stalowych, pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót ,prosimy o jednoznaczne określenie rodzajów stali jaką należy przyjąć do wyceny.</p> <p>Przykład : Przedmiar robót E820-PW-OCS-03.0-TG"PRD-0001 - poz. 43 dennica ze stali 0H18N9 DN400, projekt wykonawczy rys. E-820-PW-OCS-03.0-TG-RS-003 poz. 45 - dennica DN400 PN10</p> <p>1H18N9T.</p> <p>Podobne rozbieżności występują w wielu innych pozycjach dotyczących kształtek stalowych.</p>	<p>Zmawiający wyjaśnia, iż <u>Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót pełni funkcję informacyjną</u>, który będzie później służyć wyłącznie sporządzeniu harmonogramu robót i płatności. Ofertę przetargową należy sporządzić na podstawie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.</p>



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA  
SWARZEWO

**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



2	W załączniku nr 10 występują następujące pozycje: ciągnik, ładowarka, zamiatarka, rębak, rozsiewacz. Prosimy o wskazanie, w których kosztorysach należy wycenić w/w urządzenia.	Zamawiający wyjaśnia, iż pozycje: ciągnik, ładowarka, zamiatarka, rębak, rozsiewacz znajdują się w wyposażeniu kompostowni.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------